

Zapytanie ofertowe nr 2 / 2021 / KCBTiK z dnia 02.03.2021r

Wykonanie systemu sygnalizacji napadu i włamania (SSW i N).

Opis:

Przedmiotem prac jest wykonanie SSW i N w jednym pomieszczeniu biurowym. Pomieszczenie usytuowane jest na 2 piętrze, w części biurowej budynku.

Przedmiotem ochrony są informacje niejawne przechowywane w pomieszczeniu i wyposażenie techniczne. Zamawiający udostępni rzut piętra.

W pomieszczeniu dostępna jest sieć Internet i instalacja elektryczna. Rozdzielnia energetyczna znajduje się w korytarzu prowadzącym do pomieszczenia.

SSW i N należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach.

System musi charakteryzować się następującymi cechami:

1. Spełnia co najmniej wymagania systemu stopnia 1 określone w normie PN-EN 50131-1.
2. Obejmuje ochroną miejsca, w których informacje są przechowywane i sygnalizuje co najmniej:
 - otwarcie drzwi do chronionego obszaru,
 - poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo – nadzór nad wybranymi miejscami, w których występuje wysokie prawdopodobieństwo wykrycia).
3. Wymagane jest przekazanie każdego sygnału alarmowego i sygnalizację awarii z wykorzystaniem transmisji danych w sieci Internet i sieci GSM do wskazanych co najmniej trzech pracowników KCBTiK.
4. Jest wyposażony w zewnętrzny sygnalizator optyczny i akustyczny z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej.
5. Umożliwia utworzenie co najmniej 10 użytkowników.
6. Posiada wewnętrzną pamięć zdarzeń o pojemności co najmniej 2000 wpisów z rejestracją czasu zdarzenia, wykonanych działań użytkownika oraz możliwością ich przeglądania.

Wymagane jest wystawienie poświadczenia zgodności podpisanego przez dostawcę, z uwzględnieniem przepisów o systemie oceny zgodności, z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych: Cz. III Kategoria K5, Środek bezpieczeństwa K5S2 typ 1.

Wykonawca systemu musi być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez MSW i okazać zaświadczenie z numerem wpisu.

Wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej wykaz urządzeń, schemat połączeń elektrycznych i rozmieszczenie elementów systemu.

**Oferty spełniające powyższe wymagania należy składać na adres: sekretariat@kcbtik.pl
do dnia: 16.03.2021r do godz. 12:00**